

REÇU LE
 23 DEC. 2014
 MAIRIE DE SOMMERVIEU

Caen le 16 décembre 2014

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

MONSIEUR LE PRESIDENT
 CC BAYEUX INTERCOM
 BP 62070
 14406 BAYEUX CEDEX

BAYEUX INTERCOM

16 DEC. 2014

REÇU 12648

Prélèvement du : mardi 09 décembre 2014 à 15h05
 Code Sise du prélèvement : 00160142
 Installation : Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST
 Nom du point de surveillance : PC SOMMERVIEU
 Localisation exacte : CANTINE SCOLAIRE DE SOMMERVIEU
 Commune : SOMMERVIEU

Prélevé par : THIERRY BOUCHE (LABORATOIRE)
 Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
 Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Température de l'eau	9,8 °C				25,00
pH	7,4 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,25 mg/LCl2				
Chlore total	0,28 mg/LCl2				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2014.21775-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,19 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °F				
Titre alcalimétrique complet	31,6 °F				
Titre hydrotimétrique	41,0 °F				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	844 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	33,6 mg/L		50,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

BAYEUX
 MONCEAUX EN BESSIN
 SAINT MARTIN DES ENTREES
 SAINT VIGOR LE GRAND
 SOMMERVIEU

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00160142)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le Technicien Sanitaire en Chef

Signé

Sylvie KERBOUL